



**MATERIELS
SAPEURS-POMPIERS**

Certificat

Certificate

Reconduction
170-012 du 21/12/2018

Nature et date de la décision
Reconduction
N° 170-012 du 21/12/2018

La Société : POK
Z.I des Guignons B.P 104
10401 NOGENT sur SEINE

Date de fin de validité du
31/12/2023

Titulaire numéro : 170

Usine : FONDERIE de NANGIS

est autorisée à apposer la marque NF sur les produits suivants, selon les conditions définies dans le référentiel de certification de l'application NF précisée ci-dessus :

Famille : Equipements manuels portables (EMP)
 Type de matériel : Raccords destinés à la lutte contre les incendies AR
 Dénomination(s) commerciale(s) : **Demi-raccord avec verrou AR DN 100, douille annelée de 110, référence 4619**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Caractéristiques certifiées essentielles :

- La tenue à la pression d'épreuve :
- La tenue à la pression de non destruction
- Essai de résistance à l'écartement des coquilles
- Essai de simulation de chute
- La masse



**MATERIELS
SAPEURS-POMPIERS**

Certificat

Certificate

Reconduction
170-012 du 21/12/2018

Caractéristiques communes

Diamètre nominal (DN) :	100mm		
Tenue à la pression d'épreuve (37,5 bars) :	Oui		
Tenue à la pression de non destruction (75 bars) :		Oui	
Résistance à l'écartement des coquilles :			30030 N

Caractéristiques spécifiques

Désignation(s) commerciale(s) :	Demi-raccord avec verrou AR DN 100,
douille annelée de 110, référence 4619	
Masse (Kg) :	2,12 kg
Type de douille :	douille annelée

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont certifiés conformes à la norme NF S 61-701 : 2009 et aux spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF Matériels Sapeurs-Pompiers,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF Matériels Sapeurs-Pompiers.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les matériels objets de ce certificat seront utilisés.

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2023 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF Matériels Sapeurs-Pompiers (NF377).

Directeur Général
Franck LEBEUGLE